



PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
DRENAGEM AR CONDICIONADO
ESC.1/50

- NOTAS
- MEDIDAS E ELEVÇÕES EM METROS E BITOLAS DOS TUBOS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA
- USAR TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, CONFORME NBR 5688/1999
- A INCLINAÇÃO DOS TUBOS SERÁ DE, NO MÍNIMO 2%, DEVENDO A REDE SER EXECUTADA COM CAIMENTO EM DIREÇÃO AO TUBO DE Queda DR-01.
- RECOMENDA-SE ENVOLVER A REDE DE DRENO EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, FABRICADA NA FORMA DE TUBOS, EM DIÂMETRO VARIADOS CONFORME OS TRECHOS DIMENSIONADOS NO SISTEMA – ESPESSURA 10MM.
- FIXAR TUBULAÇÃO AÉREA COM SUPORTE A CADA 1,50 M E AS PRUMADAS DE DRENO COM SUPORTE A CADA 2,00M
- ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, VERIFICAR E RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
- DURANTE A INSTALAÇÃO CASO ALGUM PONTO DE DRENO ENCONTRE ALGUMA ESTRUTURA DE CONCRETO JÁ EXISTENTE E NÃO INDICADA NO LEVANTAMENTO APRESENTADO, CONTORNAR O ELEMENTO COM A PRÓPRIA TUBULAÇÃO.

Carimbo

<div><div>P</div><div>PINATO</div></div>	PROJETO DRENAGEM AR CONDICIONADO EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA		
	ENDEREÇO RUA FRANK CHARLES NIETZCHE, LOTE 08, QUADRA 30, LOTEAMENTO JACUNEN, PRAIA DO MORRO		
	AUTOR THAMARA BRAUM CREA: ES 043601/D		
	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI CNPJ 27.165.190/0001-53		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO FRANCHA		
02/08			
ASSURTO ALESSANDRO PINATO THAMARA BRAUM	PLANTA BAIXA 1º PAV. - DRENAGEM AR COND.	DATA MAIO/2018 ESCALA 1/50	DESENHO HENRIQUE BIANCARDI ÁREA PROJETADA 4.758,37 m²