



LEGENDA

— LG—TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE
— LL—TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE

UE—XX UNIDADE EVAPORADORA

UC—XX UNIDADE CONDENSADORA

□ CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO FIXADA NO TETO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO 4
ESC. 1:50



NOTAS		NOTAS		DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES			APROVAÇÃO		
1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.		6 - OS SUPORTES DAS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA DOIS METROS		Nº					
2 - TODA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES PELA ALVENARIA, DEVERÁ SER VEDADA APÓS A MONTAGEM.		7 - AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-61 E UE-62 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-23 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-57 E UE-58 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-22 (23.000 BTU/H)							
3 - A TUBULAÇÃO DO DRENO NÃO PODE SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE DRENAGEM, DEVERÁ PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA OU SER DOTADO DE SIFÃO ANTES DE DESCARREGAR NA DRENAGEM PLUVIAL. A TUBULAÇÃO DE DRENO SERÁ ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM TUBO FLEXÍVEL REVESTIDO COM FILME PROTETOR REF. "POLIPEX PLUS OU SIMILAR" COM 10 mm DE ESPESSURA		8 - AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-49 E UE-51 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-20 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-50, UE-52 E UE-54 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-21 (48.000 BTU/H)							
4 - AS EVAPORADORAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL									
5 - PARA LIGAÇÃO DOS DRENOS VER PROJETO DE DRENAGEM/ESGOTO									

NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI GUARAPARIES			
Projeto		Proprietário	
SAULO MOREIRA LEMOS CREA-ES 16.040/D		MUNICÍPIO DE GUARAPARIES	
Projeto		Folha	
CLIMATIZAÇÃO		05/09	
Descrição		PLANTA - 4ª PAVTO PROJETO DETALHADO	
Data	13/03/2018	Escala	1:50
Desenho	ENG-HPM-DE-TU-012	Conferência	LH