

LEGENDA

(linha azul)	LG-TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE LL-TUBULAÇÃO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
UE-XX	UNIDADE EVAPORADORA
UC-XX	UNIDADE CONDENSADORA
(quadrado)	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

PLANTA BAIXA COBERTURA-GABINETE

ESC. 1:50

NOTAS

1 – MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – TODA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES PELA ALVENARIA, DEVERÁ SER VEDADA APÓS A MONTAGEM.

3 – A TUBULAÇÃO DO DRENO NÃO PODE SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE DRENAGEM, DEVERÁ PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA OU SER DOTADO DE SIFÃO ANTES DE DESCARREGAR NA DRENAGEM PLUVIAL. A TUBULAÇÃO DE DRENO SERÁ ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM TUBO FLEXIVEL REVESTIDO COM FILME PROTETOR REF. "POLIPEX PLUS OU SIMILAR " COM 10 mm DE ESPESSURA

4 – AS EVAPORADORAS DEVERÁ SERÃO FORNECIDAS COM O CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL

5 – PARA LIGAÇÃO DOS DRENOS VER PROJETO DE DRENAGEM/ESGOTO

NOTAS

6 – OS SUPORTES DAS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA DOIS METROS

7 – AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-80 E UE-83 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-31 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-81, UE-82 E UE-84 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-32 (48.000 BTU/H)

8 – AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-88 E UE-91 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-35 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-85, UE-86 E UE-87 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-34 (48.000 BTU/H)

N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO

ENGERP

Obra: NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
GUARAPARI/ES

Projeto: SAULO MOREIRA LEMOS
CREA-ES 16.040/D

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

Projeto: CLIMATIZAÇÃO

Descriminação: PLANTA - COBERTURA-GABINETE
PROJETO DETALHADO

Folha: 07/09

Data: 13/03/2018 | Escala: 1:50 | Desenho: ENG-HPM-DE-TU-012 | Conferência: LH