



<b>NOTAS</b>		<b>NOTAS</b>		Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
1 – MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.		6 – OS SUPORTES DAS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA DOIS METROS					
2 – TODA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES PELA ALVENARIA, DEVERÁ SER VEDADA APÓS A MONTAGEM.		7 – AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-76 E UE-77 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-29 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-71 E UE-72 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-28 (23.000 BTU/H)					
3 – A TUBULAÇÃO DO DRENO NÃO PODE SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE DRENAGEM, DEVERÁ PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA OU SER DOTADO DE SIÃO ANTES DE DESCARREGAR NA DRENAGEM PLUVIAL. A TUBULAÇÃO DE DRENO SERÁ ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM TUBO FLEXIVEL REVESTIDO COM FILME PROTETOR REF. "POLIPEX PLUS OU SIMILAR " COM 10 mm DE ESPESSURA		8 – AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-65 E UE-69 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-26 (35.000 BTU/H), ENQUANTO AS UNIDADES EVAPORADORAS UE-66, UE-67 E UE-78 SEGUEM PARA A UNIDADE CONDENSADORA UC-27 (48.000 BTU/H)					
4 – AS EVAPORADORAS DEVERÁ SERÃO FORNECIDAS COM O CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL							
5 – PARA LIGAÇÃO DOS DRENOS VER PROJETO DE DRENAGEM/ESGOTO							

**Obra**  
NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI  
GUARAPARIES

<b>Projeto</b>	<b>Proprietário</b>
SAULO MOREIRA LEMOS CREA-ES 16.040/D	MUNICIPIO DE GUARAPARIES

<b>Projeto</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>Folha</b>
Descrição PLANTA - 5ª PAVTO PROJETO DETALHADO		06/09
<b>Data</b>	<b>Desenho</b>	
03/05/2017	Escala 1:50 Desenho ENG-HRM-DE-TL-019	<b>Conferência</b>